



PLYNOVÉ ARMATÚRY:

- GKp GULOVÝ KOHÚT PRÍRUBOVÝ
GKz GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
VKz VZORKOVACÍ KOHÚT ZÁVITOVÝ
Fz FILTER ZÁVITOVÝ
PS PRIAME ŠRUBENIE

MERACIE ARMATÚRY

M TLAKOMER PREMA TYP 03 388 Ø 160 mm, ROZSAH 0-6 MPa, PRESNOSŤ 1,6%

ROZVOD POTRUBIA:

- AKUMULAČNÉ POTRUBIE - JESTVUJÚCE
NTL POTRUBIE ROZVODU PLYNU - JESTVUJÚCI
NTL POTRUBIE ROZVODU PLYNU - NAVRHOVANÉ
ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE - JESTVUJÚCE
ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE - NAVRHOVANÉ
REDUKCIA POTRUBIA

PLYNOVÉ SPOTREBIČE:

KP PLYNOVÝ KOTOL, VÝKON 370,0 kW, PLYN 40,4 m3/h

POZNÁMKA:

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
- OCHRANNÝ NÁTER ZÁKLADNÝ, KRYCÍ ŽLTÝ, PRE ARMATÚRY SIVÝ
- POTRUBIE PRED MONTÁŽOU VYČISTIŤ, ZÁVITOVÉ SPOJE UTIESNIŤ KONOPIM S NEVYSYCHAJÚCIM TMELOM, NA VOLNÝCH ZÁVITOCH TMEL ODSTRÁNIŤ
- SKÚŠKU PEVNOSTI A TESNOSTI PREVIESŤ VZDUCHOM
- UZEMNENIE PLYNOVÉHO POTRUBIA RIEŠI PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
- V KOTOLNI OSTÁVA PŮVODNÝ SYSTÉM VETRANIA

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Olo Scholz	Ing. Olo Scholz	Ing. Olo Scholz
NÁZOV STAVBY, MIESTO	TP-PROJEKT, s.r.o., NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV	
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE ZŠ KRAČÚNOVCE	e-mail: tpprojektpro@gmail.com	

OBJEKT:	SO-01, Kolaňa	DIEL	PLYNOFIKÁCIA
INVESTOR:	Ocú Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Ghalovce	STUPEN	DSR
OBSAH VÝKRESU:		ZÁK. ČÍSLO	TP-48/20
		DÁTUM	10/2020
		FORMÁT	3x44
PÔDORYS KOTOLNE		MIERKA	1:50

JESTVUJÚCE ODVZDUŠNENIE