

LEGENDA POTRUBIA:

- OCEĽOVÉ POTRUBIE - KOTLOVÝ OKRUH
- UVK-U OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIE UČEBNE
- UVK-K OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIE KABINETY
- UVK-T OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIE TELOCVIČŇA
- VZT-K OCEĽOVÉ POTRUBIE VYKUORVANIE KOTOLNE
- VZT OCEĽOVÉ POTRUBIE VETVA VZT JEDNOTKY
- TUV OCEĽOVÉ POTRUBIE VETVA OHREV
- SMER TOKU MÉDIA
- REDUKCIA POTRUBIA
- SPÁD POTRUBIA
- EXPANZNÉ POTRUBIE
- DOPĹŇANIE SYSTÉMU ÚVK
- ODVOD KONDENZÁTU
- NÁVAROK PRE MERANIE TEPLOTY
- NÁVAROK PRE MERANIE TLAKU

LEGENDA ARMATÚR:

- GKz - GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ
- Fz - FILTER ZÁVITOVÝ
- ZKz - SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- GKp - PGUĽOVÝ UZÁVER PRÍRUBOVÝ
- MKp - MEDZIKUS PRÍRUBOVÝ REDUKOVANÝ
- MK - GUĽOVÝ UZÁVER SO ZAISTENÍM PRE EXPANZNÚ NÁDOBU
- PV - POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ ROHOVÝ
- SDB1- BEZPEČNOSTNÝ OBMEDZOVAČ MAX. TLAKU - DODÁVKA KOTLA
- SDB2- BEZPEČNOSTNÝ OBMEDZOVAČ MIN. TLAKU - DODÁVKA KOTLA
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
- M - MANOMETER
- T - TEPLOMER

POZNÁMKA:

-PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
-PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, TRASY POTRUBIA A NENAHRÁDZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA ŠTAVBY
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
-UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVETOROM A PROJEKTANTOM
-PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
-PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
-MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI
-TENKO KRESLENÉ POTRUBIE JE JESTVUJÚCE

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: TP-PROJEKT, s.r.o., Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Oto Scholtz	Ing. Oto Scholtz	Ing. Oto Scholtz

TP-PROJEKT, s.r.o.
NÁMESTIE MIERU 1
080 01 PREŠOV
e-mail:tpprojektpo@gmail.com

NÁZOV STAVBY, MIESTO
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE ZŠ KRAČÚNOVCE

OBJEKT: SO-01, Kotoľňa

INVESTOR: OcÚ Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce

OBSAH VÝKRESU:
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE

DIEL	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
STUPEŇ	DSR
ZÁK. ČÍSLO	TP-48/20
DÁTUM	10/2020
FORMÁT	3xA4
MIERKA	---

2